

MIASTO SULECHÓW  
URZĘD MIEJSKI  
SULECHÓW

Sulechów, 1 sierpnia 2013 roku

Znak SG.1710.1.2013

**Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
65-074 Zielona Góra  
ul. Kasprowicza 3/5**

Odnosząc się do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli budynku Urzędu Miejskiego Sulechów, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 21 czerwca 2013 r., nr PZ.5580.48.2013 informuję, że wykonanie zamknięcia wyjścia z klatki schodowej na wieżę ratuszową oraz oddzielenie piwnic od pozostałych kondygnacji budynku drzwiami, o odpowiedniej odporności ogniowej, będzie możliwe dopiero podczas rozpoczęcia jakichkolwiek prac remontowych w ratuszu.

Jednocześnie informuję, że budynek Urzędu jest po remoncie i w najbliższych latach nie planuje się nowych prac remontowych. Jednakże, mając na uwadze względy bezpieczeństwa pożarowego, w miarę możliwości finansowych postaram się, jak tylko będzie to możliwe, aby wskazane w wystąpieniu braki zostały uzupełnione.

BURMISTRZ

Roman Flakowski

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat  
Nadzoru Budowlanego  
ul. Podgórna 5  
65 – 057 Zielona Góra
2. aa.

SECRETARZ GMINY

*[Signature]*  
Ewa Jurek  
1.08.2013