

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/
e-mail: pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AII.530.11.4.2019

Zielona Góra, 05.12.2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1370-1372/2019 z dnia 05.12.2019 r., próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dnia 02.12.2019 r. z wodociągu publicznego w Brzeziu k. Pomorska o produkcji $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$, którego właścicielem jest Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów informuje, że analiza próbek wody nr OL-1370, OL-1371 i OL-1372 pobranych w następujących punktach: Stacja Uzdatniania Wody Brzezie k. Pomorska - woda podawana do sieci; Pomorsko, Sklep spożywczy, ul. Bolesława Chrobrego 66 - sala sprzedaży i Brody, ul. Jagielnicka 97, Szkoła Podstawowa - kuchnia Oddział Przedszkolny wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), z uwagi na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C , która wynosiła odpowiednio w w/w punktach: 570 (447-741) jtk/1ml, 380 (295-490) jtk/1ml i 2580 (1995-3311) jtk/1ml. Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Zdrowia wartość parametryczna ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C ma być bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, a 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków.

W związku z powyższym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi - stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzeziu k. Pomorska.

Zgodnie z § 21 ust 5 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), proszę o przesłanie planu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody zatwierdzonych przez Burmistrza Sulechowa. Powyższe informacje proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

[Podpis: Karolina Zimna]
Miejsce i data: Zielona Góra, 05.12.2019 r.

Załączniki – 2

Załącznik nr 1 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 05.12.2019 r.
Załącznik nr 2 - Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-210/19 z dnia 02.12.2019 r.

Otrzymują:

1. Burmistrz Sulechowa
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów
e-mail: um@sulechow.pl
2. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
e-mail: zarzad@supekom.pl
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-849 Zielona Góra
2. HŻ w/m
3. HDM w/m

Karolina Zimna
tel. 68 325-46-71 (www.0234)

URZĄD POWIATOWY INSPEKTORA SANITARNEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
28576
W PŁYNNĘŁO
SEKRETARIAT
2
SG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

niepodlega

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ZIELONEJ GÓRZE





KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 5 grudnia 2019 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia


z wodociągu publicznego w Brzeziu k. Pomorska (gm. Sulechów)

zaopatrującego miejscowości Brzeziny k. Pomorska, Pomorsko i Brody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.)

W badanych próbkach wody stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów. Mikroorganizmy te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana **wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty**.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania