

Sulechów, 1 sierpnia 2013 roku

Znak SG.1710.1.2013

**Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Zielonej Górze  
65-074 Zielona Góra  
ul. Kasprowicza 3/5**

Nawiązując do decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, nr 62/2013 z 21 czerwca 2013 r., informuję o realizacji określonych w niej obowiązków:

- 1) drzwi przeciwpożarowe, zlokalizowane w pomieszczeniach piwnicznych Urzędu Miejskiego Sulechów, oznakowane zostały zgodnie z normą PN-N-01256/04 oraz zapewniono im możliwość samoczynnego zamknięcia otworów w razie pożaru,
- 2) zlecono i wykonano aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego urzędu oraz umieszczono ją w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych (gabloty na parterze, w bliskim sąsiedztwie z wejściem głównym do budynku),
- 3) oznakowano miejsce usytuowania kurka głównego instalacji gazowej, zgodnie z normą PN-N-01256-04:1997 (dwukrotne oznakowanie z uwagi na niszczenie, usuwanie przez nieznanych sprawców),
- 4) poddano przeglądowi technicznemu i wykonano czynności konserwacyjne urządzenia przeciwpożarowego (przeciwpożarowy wyłącznik prądu).

Termin realizacji powyższych obowiązków został określony na 31 lipca 2013 r. i w tym okresie zostały one wykonane.

Do obowiązku wyposażenia budynku Urzędu Miejskiego w hydranty wewnętrzne odniosę się w terminie określonym w decyzji, odrębnym pismem, po wcześniejszym dokonaniu rozeznania możliwości jego realizacji lub zastąpienia innym rozwiązaniem, po uzyskaniu stosownych akceptacji.

**BURMISTRZ**

*Roman Rakowski*

SEKRETARZ GMINY

*Danuta Jurzak*  
1.08.2013.