

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10  
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/)  
e-mail: [pszezielonagora@wsse.gorzow.pl](mailto:pszezielonagora@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 929-10-85-602

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AII.530.13.2.2020

Zielona Góra, 06.07.2020 r.

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-109/2020/LMiP i nr OL-109/2020/LBŚ z dnia 14.05.2020 r. oraz nr OL-158/2020/LBŚ z dnia 22.06.2020 r. i nr OL-158/2020/LMiP z dnia 23.06.2020 r. próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dnia 11.05.2020 r. i 18.06.2020 r. z wodociągu publicznego o produkcji  $> 100 \leq 1000$  m<sup>3</sup>/d w Kalsku, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalsku w likwidacji, stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody nr OL-374"S" pobranej w dniu 11.05.2020 r. z kranu w pomieszczeniu socjalnym w kotłowni Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku w zakresie parametrów grupy A i Enterokoków spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast w próbce nr OL-373"S" pobranej w wyżej wymienionym dniu w Stacji Uzdatniania Wody w Kalsku - woda uzdatniona w zakresie parametrów z grupy A i Enterokoków stwierdzono nieakceptowalny zapach.

W związku z powyższym w/w przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło działania naprawcze i przesało wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Analiza próbki wody nr OL-588"S" pobranej w dniu 18.06.2020 r w Stacji Uzdatniania Wody w Kalsku - woda uzdatniona w zakresie parametrów z grupy A i Enterokoków spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) w związku z tym stwierdzono jak wyżej.

#### Otrzymuje:

1. Burmistrz Sulechowa  
Pl. Ratuszowy 6  
66-100 Sulechów  
*ePUAP (UPP): /Gmina Sulechow/Skrytka ESP*
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalsku w likwidacji  
Kalsk 91  
66-100 Sulechów
3. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze  
*mgr inż. Dorota Baranowska*

#### Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Weterynarii  
w Zielonej Górze  
ul. Browarna 4  
65-849 Zielona Góra  
e-mail: [zielonagora.piw@wet.zgora.pl](mailto:zielonagora.piw@wet.zgora.pl)

Ewa Walczak  
tel. 68 325- 46-71 (wew. 0233)

*niepodlega*

POLEKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI