



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71, fax (68) 351-47-96
email: psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-zielona-gora
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, 2025-02-04 r.

HK.9020.3.38.2025

Burmistrz Sulechowa
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

**Okresowa ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przesyła okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Karczyn za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

W 2024 r. z wodociągu publicznego Karczyn pobrano 5 próbek wody w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 5 próbek wody, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez właściciela wodociągu na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757).

Na podstawie wyników badań pobranych próbek nie stwierdzano przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), które mogły by wskazywać na pogorszenie się jej jakości.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. woda z wodociągu publicznego Karczyn była przydatna do spożycia przez ludzi.

Właściciel wodociągu tzn. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Karczyn na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757). Próbkę wody były badane przez laboratorium zewnętrzne i pobierane zgodnie z przyjętym na 2024 r. harmonogramem pobierania próbek, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Wyniki badań były na bieżąco przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

Dorota Baranowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Zielonej Górze

2025-02-04

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65 – 849 Zielona Góra

Iwona Malinowska, tel. 68 325- 46-71 (wew. 0230)